

Prot. gen. n°  
Ns. rif.to UT/GMC/SB  
Vs. rif.to  
Pavia, 23/06/3

trasmesso via PEC

Spett.le  
**Comune di Stradella**  
[comune.stradella@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.stradella@pec.regione.lombardia.it)

c. a.  
Geom. Pietro Moraschini

e p. c.  
Egr.  
**Dott. Ing. Paolo Bacci**  
[paolo.bacci@pec.ording.pv.it](mailto:paolo.bacci@pec.ording.pv.it)

Spett.le  
**Broni Stradella Pubblica srl**  
[bronistradellapubblicasrl@legalmail.it](mailto:bronistradellapubblicasrl@legalmail.it)

c.a. Responsabile Servizio Idrico  
Dott. Ing. Daniele Sturla

**Oggetto: COMUNE STRADELLA SUAP PRATICA N.GBTGNN66T03G388V-10032023-0948 - SUAP 1220 - GBTGNN66T03G388V GABETTA GIOVANNI MARIA  
*PARERE PRELIMINARE PAVIA ACQUE***

Con riferimento alla vs. cortese richiesta di parere di pari oggetto, protocollo ingresso Pavia Acque n. 19332 e n. 196333 del 19/04 u. s., facendo seguito alla documentazione trasferita, la scrivente, per quanto di competenza – sola rete acque nere – esprime parere preliminare favorevole alla realizzazione degli interventi.

Il parere definitivo sarà emesso a seguito della integrazione degli elaborati come nel seguito dettagliato.

#### ***RETE ACQUE NERE***

Dovranno prodursi elaborati esecutivi dei tratti di rete di nuova realizzazione, nel rispetto dei contenuti minimi dell'allegato B del Regolamento d'Utenza di Pavia Acque – che si allega per pronto riscontro – comprensivi degli as-built della rete esistente, al momento non allacciata a quella comunale in gestione alla scrivente e mai collaudata.

#### ***RETE ACQUE METEORICHE***

Ferma restando l'estraneità della competenza sulle stesse da parte della scrivente, dalla stessa dovranno essere convogliate nella rete di fognatura comunale le portate individuate nei limiti della relazione di invarianza, con svuotamento della vasca di laminazione attraverso impianto di sollevamento dimensionato sulla base della portata limite di individuata di 2,9 l/s.

Si rammenta inoltre quanto di seguito:

#### ***ALLACCIO A RETE ACQUEDOTTO***

La realizzazione delle opere di allacciamento alla rete acquedottistica (fino al contatore) verrà svolta da Pavia Acque s.c.a r.l. direttamente e attraverso la Società Operativa Territoriale Broni Stradella Pubblica, ad

eccezione delle attività di scavo e rinterro che saranno a carico del richiedente.

A tal fine si ritiene necessario procedere richiedendo la preventivazione delle opere di allacciamento delle unità immobiliari alla rete acquedottistica comunale direttamente a uno degli sportelli di Pavia Acque s.c.a r.l. (anche via e-mail), utilizzando la modulistica presente sul sito [www.paviaacque.it](http://www.paviaacque.it)

### ***ALLACCIO A RETE DI FOGNATURA***

Pavia Acque s.c.a r.l., a valle di emissione di parere definitivo positivo alla realizzazione dell'intervento sulla base della revisione della integrazione della documentazione progettuale secondo le indicazioni già esposte, per i singoli lotti provvederà all'emissione del permesso di allacciamento alla rete fognaria per le acque reflue e per quelle meteoriche – poi conferite nella linea mista in gestione, dovendosi rispettare per queste ultime il valore di scarico indicato nell'elaborato URB01 – attraverso la Società Operativa Territoriale Broni Stradella Pubblica

A tal fine, dovrà essere trasmessa (anche via e-mail) la richiesta di permesso di allacciamento direttamente a uno degli sportelli di Pavia Acque presenti sul territorio, utilizzando la modulistica presente sul sito [www.paviaacque.it](http://www.paviaacque.it)

Nell'ottica della semplificazione delle procedure operative, non verrà più emesso un parere preventivo di allacciamento ed un successivo permesso di allacciamento, ma un unico documento identificato come permesso di allacciamento, sia che le opere edili a cui il permesso si riferisce siano o meno già state autorizzate con permesso di costruire o altro titolo abilitativo

Ulteriori informazioni potranno essere richieste a:

**PAVIA ACQUE s.c.a r.l.**

Referente Territoriale Area Oltrepò

Ing. Gian Maria Callegari

Cel. 348/35081112

Email [g.callegari@paviaacque.it](mailto:g.callegari@paviaacque.it)

[pvacque@postecert.it](mailto:pvacque@postecert.it)

Distintamente

**PAVIA ACQUE s.c.a r.l.**  
Il Referente Territoriale Area Oltrepò  
Dott. Ing. Gian Maria Callegari

